कार्यालय, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, आजमगढ़

पत्रांक : एफ.एस.–एजेडएच/एन– 56 /2017 दिनांक : 9-8-17

सेवा में,

प्रबन्धक/प्रधानाचार्य
आदर्श पब्लिक स्कूल
नरेहथा,चक्रपानपुर–आजमगढ़

विषयः **<u>जनपद के तहसील सदर स्थित आदर्श पब्लिक स्कूल नरेहथा चक्रपानपुर– तह0 सदर,आजमगढ़ का अग्निशमन के दृष्टिकोण से निरीक्षण।</u>**

संदर्भ :– आपका पत्रांक : दिनांक : 02-8-017

कृपया उपरोक्त संदर्भित विषय का अवलोकन करने कर कष्ट करें।
उपरोक्त सम्बन्ध में आपके विद्यालय भवन आदर्श पब्लिक स्कूल नरेहथा, चक्रपानपुर तह0–सदर आजमगढ़ में स्थापित अग्निशमन सुरक्षा की दृष्टिकोण से निरीक्षण किया गया तो निम्न तथ्य प्रकाश में आयाः–

1– विद्यालय भवन तक आग्निशमन के वाहन पहुँच सकते हैं।
2– विद्यालय भवन में शैक्षणित कार्य हेतु भूतल निर्मित है।
3– विद्यालय भवन में कोई मैस या कैन्टीन नहीं है।

<u>अग्निशमन व्यवस्था हेतु सुझाव :–</u>

1– विद्यालय भवन में फायर स्टेशन का फोन नं0– 101, 266822, 9454418617 अंकित किया गया है।
2– विद्यालय भवन में स्टाफ एवं छात्रों का आग एवं अग्निशमन के बारे में प्रशिक्षण दिया गया है।

अतः आवेदक को इस शर्त पर अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाता है कि उपरोक्त शर्तों/प्रतिबन्धों का पूर्णतः पालन कर विद्यालय भवन में स्थापित अग्निशमन उपकरण/सिस्टम को प्रत्येक वर्ष अग्निशमन विभाग से निरीक्षण/परीक्षण कराकर विहित फीस राजकीय कोष में जमा कर प्राप्त प्रमाण–पत्र का नवीनीकरण कराया जाना नितान्त [illegible]। प्राथमिक अग्निशमन उपकरण/सिस्टम अकार्यशील पाये जाने पर यह [illegible]तः निरस्त समझा जायेगा। निरीक्षण/परीक्षण कराने की पूर्ण जिम्मेदारी [illegible]र्य की स्वयं होगी। अधोहस्ताक्षरी को कोई आपत्ति नहीं है।

(सुभाष सिंह)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
आजमगढ़

प्राचार्य/PRINCIPAL
ज0न0वि0 महुआर-कसारा, मऊ-275102 (उ0प्र0)
J.N.V. MAHUAR-KASARA, MAU-275102 (U.P.)

Adarsh Public School
PRINCIPAL

प्राचार्य/Principal
केन्द्रीय विद्यालय/Kendriya Vidyalaya
सं0२, एफ0सी0आई0 परिसर/No.2,FCI CAMPUS
गोरखपुर/Gorakhpur
फोन नं0-(0551) 2260075

MANAGER
ADARSH PUBLIC [illegible]
NAREHATHA CHA[illegible]
AZAMGARH